

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2, тел./факс 223-408, e-mail: mchs@pub.ysn.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Вилюйскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

678200 г. Вилюйск, ул. Ленина, 123 «Б», тел. 43-1-56.

электронная почта: ops_vil@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН).

**Акт № 06
по результатам рассмотрения заявления**

« 11 » сентября 2019 г.

гор. Вилюйск
(место составления акта)

10 ч. 00 мин.

Главным государственным инспектором Вилюйского района по пожарному надзору
майором внутренней службы Артемьевым А.В.

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 09 ч. 00 мин. «11» сентября 2019 г. по 10 ч. 00 мин. «11» сентября 2019 г.
проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на
территории, в зданиях сооружений детского сада МБДОУ детский сад «Антоника» с.
Кюлекянь.

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: РС (Я) Вилюйский район, с. Кюлекянь, ул. Центральная,
7/1

обследование проведено совместно с Поскачиной Туярой Андреевной, заведующим МБДОУ

(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилии, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание детского сада
2017 года постройки. Общая площадь здания составляет 492 кв. м. Объект заблокирован
установкой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, прямой вывод сигнала АПС установлен в ДПК с. Кюлекянь.
Объект обеспечен 6 эвакуационными выходами, ширина эвакуационных выходов
соответствует требованиям пожарной безопасности. Электричество на 220 Вт. Здание
укомплектовано первичными средствами пожаротушения. Наружный противопожарный
(75м3 х 2) водоем находится на расстоянии 5 м.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция электроснабжение).

Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

Иск # 9/13/10 - 227

от 11.09.19г.

2) В ходе обследования нарушений требования ПБ не выявлено:

С Актом обследования ознакомлен:

✓ Пискарев А.А. Заварушкин
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица
организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя,
их законных представителей, а также лиц, присутствовавших
при проведении обследования)

« 11 » сентября 2019 года.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Пискарев А.А. Заварушкин
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы
индивидуального предпринимателя, владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина))

« 11 » сентября 2019 года.

(подпись)

Вывод по результатам обследования: Здание соответствует требованиям пожарной безопасности

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор Вилноевского района по пожарному надзору майор
внутренней службы Артемьев А.В.

« 11 » сентября 2019 года.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Исх. № 9/13/10 – 227
от 11.09.2019 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2, тел./факс 223-408, e-mail: und01@mail.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Вилюйскому району
678200 г. Вилюйск, ул. Ленина, 123 «Б», тел. 43-156,
электронная почта: ond-vil@mail.ru

**Заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности**

№ 06

В период с 09 ч. 00 мин. « 11 » сентября 2019 г. по 10 ч. 00 мин. « 11 » сентября 2019 г. проведено обследование документов, объекта защиты заявителя здание детского сада МБДОУ детский сад «Антошка» с. Кюлекянь, 14:10:100001:403
наименование здания, сооружения, строения, помещения (кадастровый номер)

расположенного (-ых) по адресу: Республика Саха (Якутия), Вилюйского район, с. Кюлекянь, ул. Центральная, 7/1

Вывод по результатам обследования:

соответствует требованиям пожарной безопасности
объект защиты соответствует (не соответствует) требованиям пожарной безопасности

Данное заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АНТОШКА» С. КЮЛЕКЯНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ИНН: 1410004890
ОГРН: 1021400642560

Начальник ОНД и ПР по Вилюйскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я)
А.В. Артемьев

« 11 » сентября 2019 г.

Исх. № 9/13/10 – 228
от 11.09.2019 г.

