

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад «Антошка»



ЖУРНАЛ

регистрации и контроля работы бактерицидной установки

Начат « 15 » сентября 2020 г.

Окончен « » 20 г.

Наименование и габариты помещения, номер и место размещения:	РБОА Рециркулятор 911-МСК (МСК-911-1)
Номер и дата акта ввода бактерицидной рециркуляторной лампы установки в эксплуатацию:	13798, 2-б. 01.06.20 15.09.20.
Тип установки бактерицидной рециркуляторной лампы	IV. ШБРОУ «Антенна»
Наличие средств индивидуальной защиты (лицевые маски, очки, перчатки)	Лицевые маски, перчатки
Срок замены лампы (отработавших установленный срок службы)	

Расчет обеззараживания воздуха в МБДОУ детского сада «Антошка» с. Кюлеянь.

**Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха РБОВ 911 - «МСК»
(МСК-911.1).**

$$T_{\text{мин}} = V_{\text{пом}}(\text{м}^3) / Q_{\text{обл}}(\text{м}^3/\text{час}) * 60' + 2'$$

Где V пом-объем помещения, а Q обл-производительность облучателя, 2 минуты-это время выхода УФ лампы на рабочий режим

Помещение	Расчет	Время
(прихожая, коридор)	$30,5:100*60+2=20,3$	20,3 мин
(кабинет охраны)	$3,4:100*60+2=4,04$	4,04мин
(кабинет заведующего)	$7,8:100*60+2=6,68$	6,68 мин
(медкабинет)	$7,8:100*60+2= 6,68$	6,68 мин
(метод.кабинет)	$7,8:100*60+2= 6,68$	6,68 мин
(раздевальная для персонала)	$7,2:100*60+2= 6,32$	6,32 мин
(туалет для персонала)	$6,1:100*60+2= 5,66$	5,66 мин
(прачечная)	$6,8:100*60+2= 6,08$	6,08 мин
(моечная)	$8,6:100*60+2= 7,16$	7,16 мин
(хозяйственная)	$11,5:100*60+2= 8,9$	8,9 мин
Раздевальная мл.-ср.группы	$14,2:100*60+2=10,52$	10,52 мин
Групповая мл.-ср.группы	$72,4:100*60+2= 45,44$	45,44 мин
Столовая мл.-ср.группы	$19,3:100*60+2=13,58$	13,58 мин
Санузел мл.-ср.группы	$14,2:100*60+2=10,52$	10,52 мин
Туалеты мл.-ср.групп	$5,1:100*60+2= 5,06$	5,06 мин
Раздевальная ст.- подг. группы	$14,2:100*60+2= 10,52$	10,52 мин
Групповая ст.- подг. группы	$72,4:100*60+2= 45,44$	45,44 мин
Спальня ст.-подг. группы	$63,7:100*60+2= 40,22$	40,22 мин
Туалеты ст.- подг. группы	$6,1:100*60+2= 5,66$	5,66 мин
Санузел ст.-подг.группы	$15,3:100*60+2=11.18$	11,18 мин

Кухня	$21,3:100*60+2=14,78$	14, 78 мин
Моечная кухонной посуды	$5,9:100*60+2= 5,54$	5,54 мин
Кладовая	$5,8:100*60+2= 5,48$	5,48 мин
Спальня мл.-ср. группы	$50,9: 100*60+2= 32,54$	32,54 минз

Расчет обеззараживания воздуха в МБДОУ детского сада «Антошка» с. Кюлекянь.

**Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха РБОВ 911 - «МСК»
(МСК-911.1).**

$$T_{\text{мин}} = V_{\text{пом}}(\text{м}^3) / Q_{\text{обл}}(\text{м}^3/\text{час}) * 60' + 2'$$

Где V пом-объем помещения, а Q обл-производительность облучателя, 2 минуты-это время выхода УФ лампы на рабочий режим

Помещение	Расчет	Время
(прихожая, коридор)	$30,5:100*60+2=20,3$	20,3 мин
(кабинет охраны)	$3,4:100*60+2=4,04$	4,04мин
(кабинет заведующего)	$7,8:100*60+2=6,68$	6,68 мин
(медкабинет)	$7,8:100*60+2= 6,68$	6,68 мин
(метод.кабинет)	$7,8:100*60+2= 6,68$	6,68 мин
(раздевальная для персонала)	$7,2:100*60+2= 6,32$	6,32 мин
(туалет для персонала)	$6,1:100*60+2= 5,66$	5,66 мин
(прачечная)	$6,8:100*60+2= 6,08$	6,08 мин
(моечная)	$8,6:100*60+2= 7,16$	7,16 мин
(хозяйственная)	$11,5:100*60+2= 8,9$	8,9 мин
Раздевальная мл.-ср.группы	$14,2:100*60+2=10,52$	10,52 мин
Групповая мл.-ср.группы	$72,4:100*60+2= 45,44$	45,44 мин
Столовая мл.-ср.группы	$19,3:100*60+2=13,58$	13,58 мин
	$14,2:100*60+2=10,52$	10,52 мин
Туалеты мл.-ср.групп	$5,1:100*60+2= 5,06$	5,06 мин
Раздевальная ст.- подг. группы	$14,2:100*60+2= 10,52$	10,52 мин
Групповая ст.- подг. группы	$72,4:100*60+2= 45,44$	45,44 мин
Спальня ст.-подг. группы	$63,7:100*60+2= 40,22$	40,22 мин
Туалеты ст.- подг. группы	$6,1:100*60+2= 5.66$	5,66 мин
	$15,3:100*60+2=11.18$	11,18 мин

СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОТРАБОТАННЫХ ЧАСОВ БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ ПО МЕСЯЦАМ

[illegible]